

АКТ №1
промышленных испытаний

«31» октября 2018г.

Уровнемера магнитострикционного многопараметрического «Вектор-2108Н-Вн-Д»
наименование и условное обозначение продукции

Место составления акта: ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» ЦППН Когалымского месторождения;

Основание: Договор №П/П/ 2017-0312 от 28.11.2017 г. – Проведение опытно-промышленных испытаний уровнемера по измерению параметров нефтепродуктов в РВС.

Составлен комиссией в составе:

Председатель:	П.А. Грибанов	начальник ЦППН и ЗРА в П
Члены комиссии:	Р.Р. Калимуллин	старший мастер ЦППН и ЗРА в П
	В.Н. Чипурко	старший механик ЦППН и ЗРА в П
	Ю.В. Волков	начальник УАП и М

В период с 19.02.2018 г. по 31.10.2018 г. на ЦППН Когалымского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» проведены опытно-промышленные испытания уровнемера магнитострикционного многопараметрического образца «Вектор 2108Н-Вн-Д»

Комиссией установлено:

1. Отсутствие отказов уровнемера на всем протяжении опытно-промышленных испытаний;
2. Технические характеристики образца «Вектор 2108Н-Вн-Д» соответствуют условиям эксплуатации на ЦППН Когалымского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»;
3. Наряду с другими образцами отечественного производства, «Вектор 2108Н-Вн-Д» показал увеличенный межремонтный период, что в свою очередь положительно сказывается на КПД данного образца;
4. Отсутствие конструкторских и производственных дефектов СИ при проведении ОПИ;
5. Погрешность показаний уровнемера в пределах нормы, установленной паспортной характеристикой;

Выводы и предложения:

1. В ходе опытно-промышленных испытаний были отмечены надежность и работоспособность данного образца «Вектор 2108Н-Вн-Д»;

2. Увеличенный межремонтный период;
3. Рассмотреть возможность проведения опытно-промышленных испытаний уровнемера в зимнее время - в условиях низких температур, для проверки стабильности образца, а также для оценки достоверности полученных результатов;
4. По данным результатам опытно-промышленных испытаний образец полностью пригоден для введения в эксплуатацию на объектах ЦППН и ДНС-3 Когалымского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»

Составлен в 2х экземплярах и направлен:

первый экземпляр – ООО «ОКБ Вектор»

второй экземпляр – ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



П.А. Грибанов
Р.Р. Калимуллин
В.Н. Чипурко
Ю.В. Волков

ООО «ОКБ Вектор»

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»



А.И.Фомичев /



/ А.А. Корунов /